



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
Број:404-01-120/2017-J0119  
04.05.2017. године  
Београд

Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације  
број: 404-01-120/2017-J0119 од 21.04.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке добра – набавка дизел агрегата са уградњом, за потребе Пореске управе, ЈН 11А/2017, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по Позиву за подношење понуда објављеном 21.04.2017. године, учесници у поступку, обратили се електронском поштом-дописом од 03.05.2017. године наручиоцу, за давање појашњења, са следећим питањима на која наручилац даје следеће одговоре:

1. У конкурсној документацији на страни 8/185, техничкој спецификацији захтеван је агрегат VOLVO мотором снаге у Stand by је 305kVA/244kW или одговарајући.....

Питање: Произвођач мотора VOLVO у траженој снази 305kVA/244kW у Stand by режиму престао да производи овај мотор и да испоручује исти произвођачима агрегата крајем 2016.

Да ли прихватате понуду агрегата који има мотор снаге у Stand by износи 300kVA/240kW (разлика у односу на тражени модел је минимална – испод 2%)?

У случају да не прихватате да снага агрегата буде мања од тражене, да ли је прихватљива понуда агрегата чији је мотор следећи по снази 335kVA/268kW и чије су димензије Д x Ш x В (270 x 110 x 180)?

**Одговор:** Агрегат снаге 300kVA/240kW није прихватљив према задатим техничким карактеристикама у конкурсној документацији.

Агрегат снаге 335 kVA /268 kW не задовољава карактеристике по димензијама, тежини и потрошњи горива и без обзира што је уређај већих перформанси није у складу са пројектом.

Наручилац ће у вези са наведеним извршити измену и допуну конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

2. Молимо Вас да нам аргументовано образложите у каквој логичкој вези је набавка дизел агрегата са уградњом - отворени поступак ЈН 11А/2017 са условом кадровског капацитета из конкурсне документације да Понуђач или група Понуђача мора да има минимум 1 запосленог са Сертификатом ТИА 942 или дипломираног инжењера са важећом лиценцом "Тиер" дизајнер Дата Центара.

Према нашим сазнањима такав сертификат ТИА 942 не постоји, стога молимо Наручиоца да изузме тај услов кадровског капацитета у вези са траженим сертификатом предметне јавне набавке.

**Одговор:** Истраживањем и анализом тржишта Наручилац је утврдио да стандард Тиа 942/Tier примењују фирме које се баве изградњом и надоградњом Data Centra. На основу развојних планова и потреба информационог система Пореске управе, Наручилац жели да има систем који може да задовољи све захтеве у функцији 24 сата /365 дана, а чија је поузданост рада дефинисана глобално прихваћеним стандардима. Куповина и инсталација агрегата који подржавају рад Data Centra у случају непада ел. мреже као и остали тражени елементи из конкурсне документације су један функционални део Data Centra. С обзиром да се стандард за Data Centar Тиа 942/Tier примењује приликом израде физичке инфраструктуре, електро, машинске, заштите од пожара, телекомуникације и др., Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације

Комисија:

Драган Драган

Душан Станковић

Валентина Јанковић

