



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА

Централа

Број: 404-01-00180/2017-J0119

Датум: 19.06.2017. године

Београд

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези са припремањем понуде  
за јавну набавку број: ЈН 17А/2017, број појашњења (3)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке услуге – одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара, клапни отпорних на пожар, хидрантске мреже и апарата за гашење пожара, за потребе Пореске управе-Централе, број: ЈН 17А/2016, покренуте у отвореном поступку јавне набавке, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 01.06.2017. године, заинтересовано лице је 16.06.2017. године електронским путем затражило од Наручиоца појашњења у вези са припремањем понуде и то:



**Питање:** „У конкурсној документацији дате су количине ПП апарата за предметне локације. Да ли ће се вршити испитивање свих апарата на ХВП у току трајања уговора? Уколико се не планира испитивање свих апарата на ХВП, молим вас да у складу са чланом 70 ЗЈН, дефинишете тачан број ПП апарата који ће се испитивати на ХВП на одређеним локацијама у току трајања уговора.“

**Одговор:**

У току трајања уговореног периода вршиће се двогодишње испитивање свих „S“ апарата на хладни водени притисак –ХВП, на све три локације наведене у конкурсној документацији.

Петогодишње испитивање челичних боца ватрогасних апарата са компримованим гасовима на хладни водени притисак – ХВП (CO<sub>2</sub>, Halon..), на две локације је у току. У току трајања уговора биће потребно петогодишње испитивање мањег броја апарата – испод 5% од укупног броја апарата са компримованим гасовима приказаних у конкурсној документацији.

Комисија:

Виолета Пејкић   
Љубиша Станојевић   
Валентина Јанковић 