



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за материјалне ресурсе  
Регионално одељење  
за материјалне ресурсе Београд  
Број: 300-404-00-00163/2017-Ј1005  
Датум: 17. 08. 2017. године  
Београд, улица 27. марта број 28- 32

**Предмет:** Додатна појашњења конкурсне документације број 300-404-00-00163/2017-Ј1005 од 03.08.2017. године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), а у вези јавне набавке радова на изради оgrade око дизел агрегата и ИТ контејнера у магацину у Лештанима. заинтересовано лице је, електронском поштом, затражило од Наручиоца додатна појашњења у вези са припремањем понуде за наведену јавну набавку:

**Питање бр. 1:**

„Pozicija 1. iz predmera: kako nema u opisu "ili slično" da li panel čije su vertikale 6mm i dve hirizontale 8mm zadovoljava zahteve (predimenzionisan) ili može i panel sa vertikalom 5mm i dve horizontalne 7mm bez bocnih ojačanja od 8mm?“

**Питање бр. 2:**

„Pozicija 2. iz predmera: da li se dozvoljava vezivanje panela za stubove sa inox spojnicom?“

**Наручилац даје одговор на наведена питања:**

Одговор на питање бр. 1:

У позицији 1. из предмера су, у опису, наведене **минималне** димензије дебљине жице, што значи да понуђач може да понуди ову позицију и са већим димензијама жице од наведених.

Што се тиче бочних ојачања, опис позиције остаје исти тј. остају бочна ојачања (завршне жице 8 мм).

Одговор на питање бр. 2:

Везивање панела за стубове се врши спојем од прохрома-инокса.

Комисија за јавну набав

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_