



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТРАЛА

Број: 000-404-01-345/2017-J0119

Дана: 14.11.2017. године

Београд

Предмет: Додатна појашњења Конкурсне документације
број: 404-01-345/2017-J0119 од 17.10.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке добара-административне опреме: клима уређаја, уништивача папира и опреме за аудио систем у конференцијској сали за потребе Пореске управе, по партијама, ЈН 31А/2017, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 17.10.2017. године, учесник у поступку, обратио се електронском поштом-дописом од 13.11.2017. године наручиоцу, за давање појашњења:

Питање:

1. „Да ли ће се при монтажи нових клима уређаја користити постојећа фреонска инсталација?“
2. У колико при монтажи нових клима уређаја има потребе за новом фреонском инсталацијом молим Вас да наведете дужину инсталација (растијање спољне јединице до унутрашње јединице)?
3. Да ли за демонтажу/монтажу клима уређаја потребно додатно ангажовање скеле, великих мердевина или сл?

Наручилац даје појашњење на напред наведена питања:

1. При монтажи нових клима уређаја неће се користити постојећа фреонска инсталациј, већ ће се уградити нова.
2. Растојање унутрашње и спољашње јединице је од 3 м (већина клима уређаја) до 7 м (у мањем броју).
3. Све климе које су у оптицају за демонтажу/монтажу су монтиране кроз прозор или уз помоћ мердевина, без употребе скеле.

Комисија у саставу:






