



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00076/2014-И2008
Дана: 08.08.2014. године
НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добра - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добра - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

Питање 1:

Да ли позиције 10, 11 и 12 у техничкој спецификацији, линијски детектор и сирене, треба да буду у складу са стандардом EN-54 и да ли се за исте треба доставити атест (пошто то у опису не пише)?

Одговор:

- За позицију 10 - линијски јављачи, обавезна је усаглашеност са стандардом EN-54 као и достављање сертификата о усклађености са стандардом
- За позицију 11 и 12 - сирене, обавезна је усаглашеност са стандардом EN-54, а сертификат о усклађености са стандардом нисте у обавези да доставите

Питање 2:

У одговору на постављена питања од 07.08.2014. године за питање број 1 - стоји да Наручиоцу није познат термин ПП заштите (а познат вам је термин ПП централе - што стоји у истом питању) - одговор је да се ради о Противпожарној заштити или Систему за аутоматску дојаву пожара који је предмет јавне набавке.

Надаље тврдите да постоји прорачун капацитета аку. батерија - који нам нисте доставили у склопу пројектне документације коју сте нам раније доставили као одговор на постављено питање.

Захтев: молимо да нам доставите прорачун капацитета аку батерија, као и тачан тип пројектоване опреме (пошто ми тврдимо да капацитет не задовољава (ради без напона 72h + 0,5 h)

Одговор:

Појашњењем конкурсне документације број 4 од 21.07.2014. године у одговору број 1 наведено је да можете извршити увид у Главни пројекат система за дојаву пожара сваког радног дана у Пореској управи, Филијали Зрењанин. У наведеном пројекту се налазе прорачуни капацитета аку батерија.

Изабрани понуђач за испоруку и уградњу система за дојаву пожара има законску обавезу да уради пројекат изведеног стања и у њега унесе све нове детаље и докаже исправност-неисправност прорачуна.

Питање 3:

У одговору на питање број 2 видимо да вам је познат термин ПП централе, али колико је нама познато (а радимо на овим пословима 25 година) 99% европских (и светских) производаца противпожарних централа за аутоматску дојаву пожара централе ради по стандардима EN-54-2 и EN 54-4, а централе за управљање гашењем пожара као засебне уређаје (или адресне модуле који се прикључују на адресну противпожарну централу) раде у складу са стандардом EN-1294-1.

Захтев: Уколико и даље остајете при вашем захтеву да централа испуњава стандард EN-1294-1, молим Вас да нам доставите тачан тип централе, произвођача и атесте које поседује (EN-54-2; EN 54-4 и EN 1294-1) или да измените конкурсну документацију у том делу.

Одговор:

Наручилац конкурсном документацијом није захтевао одређени тип централе већ је поставио услове које иста треба да испуњава без обзира на произвођача, тип и модел. Понуђач је дужан да понуди централу са траженим карактеристикама.

Питање 4:

У измени 1 сте дали измену тачку 3. на страни 31.

Шта је с тачком 4. које на измененој страни 31 нема, а на првобитној страни постоји?


Одговор:

Приликом измене конкурсне документације грешком је неправилно одштампана страница 31 од 34 на којој се не види позиција број 4. У појашњењу број 9 од 07.08.2014. године можете преузети правилан примерак стране 31 од 34 КД.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, сваког радног дана у периоду од 07.30 - 15.30 часова или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради.
Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.

За комисију за јавну набавку


Гордана Крмпот - члан


Саша Богданов - члан


Александар Тодорчески - члан