



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА**

**Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00044/2015-12008
Дана: 25.06.2015. године
НОВИ САД**

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга заштите од пожара за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад, ЈН број 22/2015.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији гасне котларнице за потребе Пореске управе, филијале Вршац, ЈН број 23/2015.

Питање 1:

У конкурсној документацији у поглављу бр. 4. "УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА" у делу "додатни услови за учешче у поступку јавне набавке из члана 76. ЗН и упутству како се доказује испуњеност услова, сагласно члану 77. став 2. Закона: о испуњености додатних услова "под тачком бр. 6. наведено је да понуђач има акредитовану лабораторију са издатим сертификатом од АТС (лабораторија за испитивање челичних и бешавних боца).

Напомињемо да сте на основу члана 10. Закона о јавним набавкама дужни да обезбедите што већу конкуренцију, а ви сте овим условом ограничили конкуренцију јер акредитовану лабораторију имају свега 2-3 понуђача.

Такође напомињемо да МУП, Сектор за ванредне ситуације једини издаје решења о испуњавању услова за сервисирање и испитивање ПП апарате.

Питање: уколико остајете при наведеном критеријуму да ли понуђач наведени услов може испунити уколико има закључен Уговор о пословно техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом која има сертификат издат од АТС за испитивање челичних бешавних боца и уколико може шта треба да приложи као доказ?

Одговор:

Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе ("Сл. гласник РС" бр. 87/11) прописано је да се испитивање преносивих апарате за гашење пожара на хладни водени притисак врши периодично. Законом о акредитацији прописано је да испитивање судова под притиском (апарата за гашење пожара) на хладни водени притисак могу да врше искључиво лица која поседују Сертификат о акредитацији за испитивање притиском опреме под притиском, који издаје Акредитационо тело Србије/АТС/.

Захтев из конкурсне документације који је Законом прописан и обавезан за исправно функционисање опреме за гашење пожара, не представља дискриминаторски услов.

Понуђач који не испуњава овај додатни услов, односно не поседује Сертификат о акредитацији за испитивање притиском опреме под притиском, који је издат од Акредитационог тела Србије/АТС/ може своју понуду доставити са подизвођачем који поседује тражени сертификат или као заједничку понуду у којој један од чланова групе понуђача испуњава тражени услов.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу
Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално
одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 -
приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради.
Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.

За Комисију за јавну набавку

Александар Тодорчевић

Саша Богданов

Синиша Јевремовић