



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионално одељење Крагујевац
Број: 400-404-01-00025-4/2016-I4008
Датум: 22.07.2016. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Појашњење 2 конкурсне документације за јавну набавку услуга, број 4У/2016

На писани захтев потенцијалног понуђача а на основу члана 63 став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.РС бр. 124/12 и 14/15), дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга - одржавања опреме за јавну безбедност за потребе Регионалног одељења Крагујевац, Филијала и Експозитура које организационо припадају Регионалном одељењу Крагујевац

Питање:

1. Да ли понуђач мора да поседује Решење МУП Сектора за ванредне ситуације по коме је овлашћен: да врши сервисирање и испитивање свих врста противпожарних апаратова као и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак.

Такође сматрамо да уколико понуђач у решењу нема овлашћење за све наведено, његови извештаји нису валидни.

Одговор:

- Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга, број јавне набавке 4У/2016, на странама 5 и 6 описане су, између остalog и услуге за Партију 2 које су предмет вашег питања и то на следећи начин:
 - Редовни шестомесечни сервис (периодично контролисање) апаратова за заштиту од пожара (апарат за почетно гашење пожара);
 - ... двогодишње и петогодишње контролно испитивање пп апаратова (испитивање на хладни водени притисак, баждарење и др.) ...
 - Редовно шестомесечно испитивање (периодично контролисање) хидрантске инсталације, мерење динамичког и статичког притиска на излазу из млаузнице и проточног капацитета воде;
 - Испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак у роковима предвиђеним законским прописима;

На страни 11 конкурсне документације дефинисано је како понуђач доказује да може обављати послове контролисања апаратова за почетно гашење пожара и хидрантских инсталација:

А) Да је, Правно лице, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава остале побројане услове, на основу **Члана 4.** и **Члана 5.** Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, односно, Понуђач мора да поседује Сертификат о акредитацији за ову врсту контролисања, или

Б) Понуђач мора да поседује одговарајуће доказе да је од стране МУП-а, Одсека за ванредне ситуације, овлашћен за сервисирање и испитивање ове опреме, односно, инсталација (копије Решења, Лиценци, Овлашћења, Одобрења и сл.), да има Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, за најмање 3 лица наведена на посебном обрасцу – кадровска опремљеност, као и за фирму сертификате (лиценце, потврде и сл.), ако их поседују, издате од производјача опреме за заштиту од пожара, као доказ да је понуђач овлашћен за сервисирање опреме за заштиту од пожара тих производјача. Такође, мора да поседује и одговарајући алат и опрему.

* У делу под Б), на који се питање односи, јасно је да мора постојати документ МУП-а, којим ће бити дефинисано да понуђач испуњава услове да може сервисирати противпожарне апарате које поседујемо (апарати типа S, SA, CO2, "халонски" типови апарат) и вршити испитивање хидрантских инсталација, при чему врсте пл апарату могу бити побројане или ће у документу бити уопштено дефинисане, као нпр. да понуђач испуњава услове за сервисирање апаратца за гашење пожара као и за мерење проточног капацитета хидраната и притиска воде у њима или на други сличан начин.

Што се тиче дела питања који се односи на испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак, ако понуђач не поседује лабораторију, односно нема услова да врши ту врсту испитивања, доволно је да има документ о пословној техничкој сарадњи (Уговор, Споразум, ...) са правним лицем које је овлашћено за ту врсту услуга и тај документ може приложити уз осталу документацију.

Нама је битно да се испитано црево врати обележено на начин који је прописан и којим се доказује да је црево испитано сагласно прописима. Исто важи и за апарате који се у законским роковима испитују на хладни водени притисак и који се баждаре.

За Комисију
Драган Марковић

