



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Комисија за јавну набавку  
Број: 200-404-01-00073/2013-Д2006  
Датум: 18.10.2013. године  
Нови Сад

---

---

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе Филијала Кикинда, у отвореном поступку

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе Филијала Кикинда, у отвореном поступку

**Питање бр. 1:**

У техничкој спецификацији поз. 2 Кикинда, тражи се Мултисензорски детектор са 2 оптичка сензора дима и 1 термички сензор.

Да ли је ово стриктан захтев или може да се нуди обичан Мултисензорски детектор са 1 оптичким и 1 температурним сензором?

**Одговор:**

Може да се понуди и обичан мултисензорски детектор са једним оптичким и једним температурним сензором.

**Питање бр. 2:**

Да ли се прихвати решење да ИЗОЛАТОР петље уместо у подножју буде уграђен у детектор (како је било по пројектном решењу)?

**Одговор:**

Прихвати се решење да изолатор уместо у подножју буде уграђен у детектор (како је у пројектном решењу).

**Питање бр. 3:**

Да ли ћете доставити нове обрасце техничких спецификација, због грешака које су уочене, или само треба да исправљамо ручно количине?

**Одговор:**

Изменама конкурсне документације које су доступне на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Пореске управе исправљене су грешке у техничкој спецификацији и приложене су нове исправљене странице из конкурсне документације које су изменењене.

**Питање бр. 4:**

У Филијали Кикинда два пута се тражи испитивање инсталације (поз. 15. и поз. 18.) у техничкој спецификацији

**Одговор:**

Редни бројеви 18. и 19. у техничкој спецификацији су грешком приликом куцања два пута унете. Испитивање се ради једном.

МУП Републике Србије, сходно члану 38. став 2. Закона о заштити од пожара, издаје уверење о положеном стручном испиту за добијање лиценце за пројектовање и извођење посебних система заштите (пројектовање и извођење система за дојаву и гашење пожара), а не решење које потврђује да понуђач испуњава услове за бављење пословима унапређења заштите од пожара и решење да испуњава услове за обављање послова контролног испитивања и сервисирања стабилних система за дојаву пожара.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија - Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

