РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Комисија за јавну набавку
Број: 200-404-01-00074/2013-Д2006
Датум: 18.10.2013. године
Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе Филијала Кула, у отвореном поступку

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе Филијала Кула, у отвореном поступку

Питање бр. 1:
У техничкој спецификацији поз.11 тражи се кабел LiHCHC 2x 1 mm2 FE 180-E90 (које се не користи за дојаву пожара или врло ретко). Питање- да ли задовољава кабел HF JH StH 2x0.8mm FE180-E30 који се тражи за остале 3 експозитуре (Б.Топола, Ст.Пазова, Кикинда)
Одговор:
Задовољава кабел HF JH StH 2x0.8mm.

Питање бр. 2:
Да ли задовољавају OG обујмице тем. Класа FE 180-E30 –што је по стандарду за системе ППЗ (уместо FE 180-E90 која су знатно скупље), а и питање сврхе тих обујмица за ППЗ.
Одговор: Задовољавају и OG обујмице тем. Класа FE 180-E30.

Питање бр. 3:
Поз. 12- није дефинисан тип кабела.
Одговор:
Тип кабла није посебно дефинисан јер је реч о стандардном типу кабла за уземљење.

Питање бр. 4:
У техн.спецификацији 5 и 6 два пута се појављује ПОДНОЖЈЕ за детектор и подножје за детектор на назидну монтажу. (постоји само подножје за плафонску монтажу). Која је разлика између та два подножја..
Одговор:
Не постоји разлика између два поменута подножја, већ је реч само о месту где се детектор поставља и укупном збирном броју детектора и подножја јављача који се мора поклапати.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија - Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

За комисију за јавну набавку

Владислав Селаковић