



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 000-404-01-05070/2019-0000
Датум: 10.01.2020. године
Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Текуће поправке и одржавање справа, уређаја и опреме за гашење пожара
- по партијама 1, 2 и 3

ЈАВНА НАБАВКА број: 52А/2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: ЈН 52А/2019, деловодни број Одлуке: 000-404-01-05070/2019-0000 од 03.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: ЈН 52А/2019, деловодни број Решења: 000-404-01-05070/2019-0000 од 03.12.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у отвореном поступку за јавну набавку услуга –
Текуће поправке и одржавање справа, уређаја и опреме за гашење пожара
- по партијама 1, 2 и 3**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Техничка документација и планови	16
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17
VI	Критеријуми за доделу уговора	24
VII	Обрасци који чине саставни део понуде	27
6.	Модел уговора – Партија 1	65
6.	Модел уговора – Партија 2	77
6.	Модел уговора – Партија 3	88
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	99

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница: www.purs.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге – Текуће поправке и одржавање справа, уређаја и опреме за гашење пожара, за потребе Пореске управе, организационих јединица која територијално припадају подручју Београда, по партијама 1, 2 и 3.

За предметну јавну набавку објављено је претходно обавештење, дана 24.01.2019. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

4. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у 3 партије:

Партија 1 - услуге контроле, одржавања и поправки апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете, израде планова евакуације, поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, оспособљавање запослених;

Партија 2 - услуге контроле, одржавања и поправки стабилних инсталација за дојаву пожара типа LABOR STRAUS LBC 32, LABOR STRAUS BC 600 и LABOR STRAUS BSL 8С, клапни отпорних према пожару, поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, стручно оспособљавање радника обезбеђења;

Партија 3 – услуге контроле, одржавања и поправки стабилних инсталација за дојаву пожара SECURITON SCP 2020, SECURITON MCU 211 и SECURITON SCP 520, клапни отпорних према пожару, поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, стручно оспособљавање радника обезбеђења.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

7. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Данијела Пауновић, е- адреса: danijela.paunovic@purs.gov.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су услуге – Текуће поправки и одржавање справа, уређаја и опреме за гашење пожара, за потребе Пореске управе, организационих јединица која територијално припадају подручју Београда, по партијама 1,2, и 3.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге поправки и одржавања безбедносне опреме - 50610000.

Партије

Предметна јавна набавка је обликована у следеће 3 партије:

-**Партија 1** - услуге контроле, одржавања и поправки апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете, израде планова евакуације, поправки и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, оспособљавање запослених;

-**Партија 2** - услуге контроле, одржавања и поправки стабилних инсталација за дојаву пожара типа LABOR STRAUS LBC 32, LABOR STRAUS BC 600 и LABOR STRAUS BSL 8C, клапни отпорних према пожару, поправки и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, стручно оспособљавање радника обезбеђења;

-**Партија 3** - услуге контроле, одржавања и поправки стабилних инсталација за дојаву пожара SECURITON SCP 2020, SECURITON MCU 211 и SECURITON SCP 520, клапни отпорних према пожару, поправки и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, стручно оспособљавање радника обезбеђења.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1 – услуге контроле, одржавања и поправки апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете, израде планова евакуације, поправки и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, оспособљавање запослених

Предмет јавне набавке за Партију 1 су услуге одржавања опреме за заштиту од пожара за потребе Пореске управе, организационих јединица које територијално припадају подручју Београда, а што обухвата следеће услуге:

1. Услуге прегледа и испитивања апарата за гашење пожара;
2. Услуге прегледа и испитивања хидрантске мреже;
3. Услуге прегледа противпаничне расвете;
4. Услуге израде и постављања планова евакуације;
5. Услуге поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара и постављање знакова упозорења, обавештења и сл;
6. Услуге оспособљавања запослених.

Техничке спецификације за Партију 1	
1.	<p>Услуге прегледа апарата за гашење пожара на основу члана 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС бр. 111/2009 и 20/15), обухватају:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. шестомесечни контролни преглед апарата за гашење пожара; 2. двогодишње испитивање апарата за гашење пожара (S, HL) на хладни водени притисак; 3. петогодишње испитивање апарата за гашење пожара (CO₂) на хладни водени притисак. Петогодишње испитивање вршиће се по потреби и то само за апарате чији рок за петогодишње испитивање доспева у периоду важења уговора који ће бити закључен након спроведене предметне јавне набавке; 4. замену и уградњу резервних делова и потрошног материјала; 5. сличне послове везане за исправно функционисање апарата за гашење пожара; 6. издавање извештаја о контролисању (не наплаћује се посебно). <p>Приликом одношења апарата за гашење пожара на испитивање и поправку понуђач је у обавези да обезбеди замену својим апаратима до повратка истих са испитивања или поправке.</p>
2.	<p>Услуге прегледа хидрантске мреже на основу члана 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС бр. 111/2009 и 20/15), а у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/1991), обухватају:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. шестомесечни контролни преглед хидрантске мреже и мерење притиска и проточног капацитета воде у спољним и унутрашњим хидрантима; 2. годишње испитивање хидрантских црева на водени притисак; 4. замену и уградњу резервних делова и потрошног материјала; 5. поправке и сличне послове везане за исправно функционисање хидрантске мреже; 6. издавање извештаја о контролисању (не наплаћује се посебно). <p>Приликом одношења хидрантских црева на испитивање и поправку понуђач је у обавези да обезбеди замену својим цревима до повратка истих са испитивања или поправке.</p>
3.	<p>Услуге прегледа противпаничне расвете на основу члана 40. и члана 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС бр. 111/2009 и 20/15), обухватају:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. шестомесечну контролу противпаничне расвете; 2. замену и уградњу резервних делова и потрошног материјала; 3. поправку и сличне послове везани за исправно функционисање противпаничне расвете;

	4. издавање извештаја о контролисању (не наплаћује се посебно).
4.	<p>Услуге израде и постављања одговарајућих планова евакуације (скица) на сваком спрату на следећим објектима Пореске управе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Филијала Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 2, Ваљево, По+Пр+3, површине 1.500,00 м²; 2. Филијала Смедерево, ул. Његошева бр. 8, Смедерево, По+Пр+1, површине 970,00 м²; 3. Филијала Пожаревац, ул. Стари корзо бр. 49, Пожаревац, По+Пр+2, површине 2.280,00 м²; 4. Филијала Звездара, ул. Бул. краља Александра бр. 288, Београд, Пр+Пр+1, површине 630,00 м². <p>За израду планова евакуације Наручилац поседује основе из пројектне документације, које ће бити достављене изабраном понуђачу по закључењу уговора.</p> <p>У плану евакуације је потребно навести упутство за поступање у случају пожара. Упутства су део Правила заштите од пожара Пореске управе и биће достављена изабраном понуђачу по закључењу уговора.</p> <p>Планове евакуације потребно је урадити у формату А3, пластифицирати и поставити по један на сваком спрату објекта, на најочљивијем месту.</p> <p>Израду планова евакуације може радити искључиво лице са положеним стручним испитом из области заштите од пожара на основу чл. 55. Закона о заштити од пожара.</p>
5.	<p>Услуге поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара и постављање знакова упозорења, обавештења и сл, по ефективном-радном сату по позиву Наручиоца.</p> <p>1. Поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара</p> <p>Изабрани понуђач се обавезује да утврди врсту квара и изврши поправку инсталација и опреме за заштиту од пожара уколико се приликом контроле утврде одступања у раду или друге неправилности.</p> <p>Поправка инсталација и опреме за заштиту од пожара подразумева замену неисправних и оштећених и уградњу резервних делова/потрошног материјала и довођења опреме и инсталација у исправно стање.</p> <p>Све врсте поправки врше се по цени ефективног-радионичког сата, а под тим се подразумева време које један извршилац проведе пружајући услугу отклањање недостатака/неправилности, било да се услуга врши у објекту Наручиоца било у радионици изабраног понуђача.</p> <p>У цену ефективног-радионичког сата урачунати су трошкови које понуђач има и то: долазак на објекат наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела/потрошног материјала. У цену сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач-добављач посебно исказује у рачуну и то по „набавној цени“ и у прилогу доставља улазни рачун тог добављача (без ПДВ).</p> <p>Понуђач се обавезује да обезбеди потребан потрошни материјал и резервне делове и дужан је да уграђује нов материјал и нове оригиналне резервне делове са одговарајућим техничким карактеристикама и обележјима.</p> <p>Изабрани понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави атесте или сличну документацију за потрошни материјал или резервне делове.</p> <p>2. Постављање знакова упозорења, обавештења и сл.</p>

3	Ватрогасна црева	комад	136
---	------------------	-------	-----

3. ПРОТИВПАНИЧНА РАСВЕТА

РБ	Назив опреме	Јединица мере	Број
1	2	3	4
1.	Противпанична светиљка	комад	711

4. ИЗРАДА ПЛАНОВА ЕВАКУАЦИЈЕ

РБ	Назив организационе јединице	Адреса	Спратност	Пословни простор у м ² (по локацији)
1	2	3	4	5
1	Филијала Ваљево	Вука Караџића бр.2, Ваљево	По+Пр+3	1.500,00
2	Филијала Смедерево	Његошева бр.8, Смедерево	По+Пр+1	970,00
3	Филијала Пожаревац	Стари корзо бр.49, Пожаревац	По+Пр+2	2.280,00
4	Филијала Звездара	Булевар краља Александра бр.288, Београд	По+Пр+1	630,00

РБ	Организациона јединица	Адреса	Тел.	ПП апарати	Хидранти	Противпанична расвета
1	2	3	4	5	6	7
1	ПУ Београд	27. Марта 28-32; Београд	011/2057-906	30	12	54
2	ПУ Београд	Сремска 6, Београд	011/3284-688, 2183-148	6		10
3	Магацин Лештане	Кружни пут 38, Београд	011/8035-181	38	15	92
4	Магацин Нови Београд	Народних хероја 30, Београд	/	4		
5	Филијала центар	Зелени венац 16, Београд	011/2630-100	43	8	32
6	Филијала центар	Б.Д.Стефана 118-120, Београд	011/2057-906	19	12	51
7	Филијала центар	Макензијева 53, Београд	011/3084-300	10	2	10
8	Филијала Палилула	Б.Д.Стефана 120-122, Београд	011/2057-700	18	10	51
9	Филијала Нови Београд	Тошин бунар 159, Београд	011/2205-290	26	15	31
10	Филијала Земун	Главна бр. 30, Земун	011/2618-358	23	8	96
11	Филијала Звездара	Бул. Краља Александра 288, Београд	011/3809218	13	2	38
12	Филијала Чукарица	Шумадијски трг бр.6а, Београд	011/3555-023	32	8	36
13	Младеновац	А.Обреновића бр.74, Младеновац	011/8237-404	16	3	18

	По потреби, изабрани понуђач ће набавити и поставити занков еупозорења, смерова експлоатације, забране, обавештења и сл. у виду налепница, пластичних или металних плочица са натписима, дрвених или од другог материјала, застакљених паноа, и сл. За набављене знакове изабрани понуђач испоставља рачун по „набавној цени“ и у прилогу доставља улазни рачун свог добављача (без ПДВ).
6.	Оспособљавање запослених подразумева: -основну обуку запослених: теоретска настава и тестирање запослених, у року од 30 дана од дана ступања на рад, -проверу знања запослених: провера знања уз практичну употребу расположивих справа и опреме за гашење пожара, по програму обуке, која се одржава на 3 године. Након спроведене обуке понуђач је у обавези да изда записник о провери знања и обуци запослених без посебне новчане накнаде.

Време одзива за поправку инсталације и опреме

За поправку инсталација и опреме изабрани понуђач је дужан да се одазове на усмени или писмени позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 3 (три) радна дана од дана када је упућен позив, а код интервентних кварова који могу проузроковати велике материјалне штете на имовини и угрозити безбедност људи, **време одзива је одмах** по позиву Наручиоца. За веће кварове рок може да се продужи, али само уз писану сагласност Наручиоца.

По потреби и захтеву Наручиоца предметне услуге ће се обављати и ван радног времена, нерадним данима и празником.

Место извршења услуга, врста опреме и количина опреме

1. АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Рб	Тип апарата за гашење пожара	Јединица мере	Број апарата за гашење пожара
1	2	3	4
1	S-3/ S-3A	комад	2
2	S-6/ S-6A S-9/ S-9A S-12/ S-12A	комад	351
3	S-50/ S-50A	комад	3
4	HL-3	комад	6
5	HL-6	комад	8
6	CO ₂ -5	комад	55
7	CO ₂ -10	комад	13

2. ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Рб	Називопреме	Јединица мере	Број
1	2	3	4
1	Спољни хидранти	комад	10
2	Унутрашњи хидранти	комад	126

14	Обреновац	Војводе Мишића 192, Обреновац	011/8723-135	14	4	29
15	Филијала Смедерево	Његошева 8, Смедерево	026/614-491	8	3	
16	Смед. Паланка	Светог Саве бр.25; Смедеевска Паланка	026/311-094	11		
17	Филијала Пожаревац	Старо корзо 49, Пожаревац	012/223-770	31	2	23
18	Петровац	Српских владара 165, Петровац	012/333-029	3		
19	Мало Црниће	Маршала Тита 80, Мало Црниће	012/280-017	2		
20	Жабари	Кнез Милоша 76, Жабари	012/250-214	5		
21	Велико Градиште	Житни трг 1, Велико Градиште	012/662-129	1		
22	Голубац	Цара Лазара 15, Голубац	012/678-104	4		
23	Кучево	Миодрага Рајића 1, Кучево	012/852-125	4		4
24	Жагубица	Хомољска 2, Жагубица	012/643-233	2		
25	Филијала Ваљево	Бука Караџића 2, Ваљево	014/245-358	21	8	66
26	УБ	Милоша Селаковића 1, УБ	014/411-362	1	1	
27	Љиг	Карађорђева 7, Љиг	014/3444-204	1		
28	Осечина	Карађорђева 114, Осечина	014/451-240	4	1	
29	Филијала Лозница	Трг Јована Цвијића 11, Лозница	015/897-825	18	8	31
30	Крупањ	Маршала Тита 2, Крупањ	015/581-431	3		3
31	Мали Зворник	Краља Петра I 16, Мали Зворник	015/471-394	2		
32	Љубовија	Војводе Мишића 45, Љубовија	015/561-847	3	2	5
33	Филијала Шабац	Карађорђева 2, Шабац	015/344-901	17	9	22
34	Коцељева	Немањина 76, Коцељева	015/556-256	3	3	9
35	Владимирци	Светог Саве 10-12, Владимирци	015/513-101	2		
			Укупно:	438	136	711

Наручилац задржава право да за време трајања уговора, измени горе приказану спецификацију у обиму опреме код постојећих, као и нових објеката.

Рок извршења услуга

Рок извршења описан је у датој техничкој спецификацији у обрасцу понуде, а Наручилац задржава право да промени периодичку одржавања у складу са важећим прописима који регулишу област заштите од пожара.

Гарантни рок

Понуђени гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци. Гарантни рок за резервне делове не може бити краћи од гарантног рока произвођача резервног дела.

ПАРТИЈА 2 – услуге контроле, одржавања и поправки стабилних инсталација за дојаву пожара типа LABOR STRAUS LBC 32, LABOR STRAUS BC 600 и LABOR STRAUS BSL 8C, клапни отпорних према пожару, поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, стручно оспособљавање радника обезбеђења

Предмет јавне набавке за Партију 2 су услуге одржавања опреме за заштиту од пожара за потребе Пореске управе, организационих јединица које територијално припадају подручју Београда, а што обухвата следеће услуге:

1. Услуге прегледа стабилних инсталација за дојаву пожара са издавањем извештаја о контролисању;
2. Услуге замене радиоактивних јављача пожара, по комаду;
3. Услуге прегледа клапни отпорних према пожару;
4. Услуге поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара;
5. Услуге стручног оспособљавања радника обезбеђења по позиву Наручиоца.

	Техничке спецификације за Партију 2
1.	<p>Услуге прегледа стабилних инсталација за дојаву пожара на основу члана 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ број 111/2009 и 20/15), у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“ број 87/93), обухватају:</p> <ul style="list-style-type: none">- формирање контролне књиге прегледа и испитивања стабилних инсталација за дојаву пожара (обавеза изабраног понуђача уз први преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно);- замену и уградњу неопходних резервних делова и потрошног материјала,- све врсте поправки у функцији исправног функционисања стабилних инсталација за дојаву пожара. <p>1.Редовни двомесечни преглед стабилних инсталација за дојаву пожара Приликом редовне провере рада обавезно се испитују:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 најмање један јављач по примарном воду;1.2 сви елементи за узбуђивање;1.3 сви предајници и пријемници сигнализације;1.4 сви уређаји за аутоматско гашење;1.5 склопни уређаји за искључивање вентилације, погона и сл.;1.6 уређаји за напајање енергијом (визуелни преглед прикључака и нивоа електролита);1.7 издавање извештаја о контролисању исправности стабилних инсталација за дојаву пожара (не наплаћује се посебно). <p>2.Периодични шестомесечни преглед стабилних инсталација за дојаву пожара Обухвата све елементе периодичног годишњег прегледа из важећег Правилника о</p>

	<p>техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара.</p> <p>При периодичном прегледу мора се извршити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 провера контролне књиге о извршеном претходном прегледу и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији; 2.2 преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора; 2.3 провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва искључења у управљању технолошком опремом; 2.4 испитивање рада елемената за узбуђивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и неисправности; 2.5 испитивање индикатора сметњи - симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом; 2.6 провера рада сваког појединог јављача пожара према упутству произвођача; 2.7 преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени); 2.8 издавање извештаја о контролисању исправности стабилних инсталација за дојаву пожара (не наплаћује се посебно).
2.	<p>Услуге замене радиоактивних јављача пожара обухвата замену радиоактивних јављача пожара, а што подразумева демонтажу, монтажу, транспорт, трајно складиштење јављача пожара са радиоактивним изотопом и достављање потврде да је радиоактивни изотоп складиштен на законом прописаном месту и замену оптичким јављачем, по комаду. Услуга се врши по потреби.</p>
3.	<p>1. Периодични двомесечни преглед клапни отпорних према пожару на основу чл. 25. Правилника о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару ("Сл. лист СФРЈ", бр. 35/80):</p> <p>-целокупан уређај за активирање и аутоматско затварање врата или клапни мора се у употреби контролисати најмање једном у два месеца;</p> <p>2. Периодични шестомесечни преглед клапни на основу чл. 66. Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", бр. 38/89 и "Сл.гласник РС", бр. 118/2014):</p> <p>- клапне се морају чистити зависно од загађености ваздуха који се извлачи из просторија, а најмање једном у шест месеци.</p> <p>Периодично испитивање клапни отпорних према пожару се врши у складу са чл. 3. тачка 3. и 9. и чл. 46. Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016).</p>
4.	<p>Услуге поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара и стручно оспособљавање радника обезбеђења, по позиву Наручиоца.</p> <p>1.Поправка инсталација и опреме стабилних система за дојаву пожара мора се обавити ако се приликом контроле утврде одступања у раду или неправилности.</p> <p>Све врсте поправки врше се по цени ефективног-радионичког сата, а под тим се подразумева време које један извршилац проведе пружајући услугу</p>

	<p>отклањање недостатака/неправилности, било да се услуга врши у објекту наручиоца било у радионици изабраног понуђача.</p> <p>У цену ефективнoг-радионичког сата урачунати су трошкови које понуђач има и то: долазак на објект наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела/потрошног материјала. У цену сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач-добављач посебно исказује у рачуну и то по „набавној цени и у прилогу достави улазни рачун тог добављача (без ПДВ).</p> <p>Поправка инсталација и опреме за заштиту од пожара подразумева замену неисправних и оштећених и уградњу резервних делова/потрошног материјала и довођења опреме и инсталација у исправно стање.</p> <p>Понуђач се обавезује да обезбеди потребан потрошни материјал и резервне делове и дужан је да уграђује нов материјал и нове оригиналне резервне делове са одговарајућим техничким карактеристикама и обележјима.</p> <p>Изабрани понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави атесте или сличну документацију за потрошни материјал или резервне делове.</p>
5.	<p>Стручно оспособљавање радника обезбеђења за рад на централни за дојаву пожара.</p> <p>Након спроведене обуке изабрани понуђач је у обавези да изда потврду за раднике обезбеђења без посебне новчане накнаде.</p>

Време одзива за поправку инсталације и опреме

За поправку инсталација и опреме изабрани понуђач је дужан да се одазове на усмени или писмени позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 3 (три) радна дана од дана када је упућен позив, а код интервентних кварова који могу проузроковати велике материјалне штете на имовини и угрозити безбедност људи, **време одзива је одмах** по позиву Наручиоца. За веће кварове рок може да се продужи, али само уз писану сагласност Наручиоца.

По потреби и захтеву Наручиоца предметне услуге ће се обављати и ван радног времена, нерадним данима и празником.

Место извршења услуга, врста опреме и количина опреме

СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И КЛАПНЕ

РБ	Локација	Тип ПП централе	Број јављача	Број клапни
1	2	3	4	5
1	ПУ Београд 27. Марта 28-32	LABOR STRAUS LBC 32	85	15
2	Магацин Нови Београд Народних хероја 30	LABOR STRAUS LBC 32	16	/
3	Филијала Нови Београд Тошин бунар 159	LABOR STRAUS BC 600	48	/
4	Филијала Звездара Бул. Краља Александра 288	LABOR STRAUS BC 600	61	2
5	Филијала Чукарница Шумадијски трг бр.6а	LABOR STRAUS BC 600	97	2

6	Младеновац А. Обреновића бр. 74	LABOR STRAUS BC 600	33	2
7	Обреновац Војводе Мишића 192	LABOR STRAUS LBC 32	25	/
8	Филијала Смедерево Његошева 8	LABOR STRAUS BSL 8C	60	/
9	Филијала Пожаревац Старо корзо 49	LABOR STRAUS BC 600	25	/
10	Филијала Ваљево Вука Караџића 2	LABOR STRAUS BSL 8C	66	6
11	Филијала Лозница Трг Јована Цвијића 11	LABOR STRAUS BSL 8C	64	6
12	Филијала Шабац Карађорђева2	LABOR STRAUS BSL 8C	62	6
13	Коцељева Немањина 76	LABOR STRAUS LBC 32	63	2
		Укупно:	705	41

Наручилац задржава право да за време трајања уговора, измени горе приказану спецификацију у обиму опреме код постојећих, као и нових објекта.

Рок извршења услуга

Рок извршења описан је у датој техничкој спецификацији у обрасцу понуде, а Наручилац задржава право да промени периодично одржавања у складу са важећим прописима који регулишу област заштите од пожара.

Гарантни рок

Понуђени гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци. Понуђени гарантни рок за резервне делове не може бити краћи од гарантног рока произвођача резервног дела.

ПАРТИЈА 3 – услуге контроле, одржавања и поправки стабилних инсталација за дојаву пожара SECURITON SCP 2020, SECURITON MCU 211 и SECURITON SCP 520, клапни опорних према пожару, поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара, стручно оспособљавање радника обезбеђења

Предмет јавне набавке за Партију 3 су услуге одржавања опреме за заштиту од пожара за потребе Пореске управе, организационих јединица које територијално припадају подручју Београда, а што обухвата следеће услуге:

- 1.услуге прегледа стабилних инсталација за дојаву пожара са издавањем извештаја о контролисању;
- 2.услуге прегледа клапни отпорних према пожару;
- 3.услуге поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара;
- 4.услуге стручног оспособљавања радника обезбеђења са издавањем записника.

Техничка спецификације за Партију 3

1. Услуге прегледа стабилних инсталација за дојаву пожара на основу члана 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ број 111/2009 и 20/15), у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“ број 87/93), обухватају:

- Формирање контролне књиге прегледа и испитивања стабилних инсталација за дојаву пожара (је обавеза понуђача уз први преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно),
- замену и уградњу неопходних резервних делова и потрошног материјала,
- све врсте поправки у функцији исправног функционисања стабилних инсталација за дојаву пожара.

1. Редовни двомесечни преглед стабилних инсталација за дојаву пожара

Приликом редовне провере рада обавезно се испитују:

- 1.1 најмање један јављач по примарном воду,
- 1.2 сви елементи за узбуњивање,
- 1.3 сви предајници и пријемници сигнализације,
- 1.4 сви уређаји за аутоматско гашење,
- 1.5 склопни уређаји за искључивање вентилације, погона и сл.,
- 1.6 уређаји за напајање енергијом (визуелни преглед прикључака и нивоа електролита),
- 1.7 издавање извештаја о контролисању исправности стабилних инсталација за дојаву пожара (не наплаћује се посебно).

2. Периодични шестомесечни преглед стабилних инсталација за дојаву пожара (обухвата све елементе периодичног годишњег прегледа из важећег Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара)

При периодичном прегледу мора се извршити:

- 2.1 провера контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који су после тога изведени на инсталацији,
- 2.2 преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора,
- 2.3 провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва искључења у управљању технолошком опремом,
- 2.4 испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и неисправности,
- 2.5 испитивање индикатора сметњи - симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом,
- 2.6 провера рада сваког појединог јављача пожара према упутству произвођача,
- 2.7 преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени).
- 2.8 издавање извештаја о контролисању исправности стабилних инсталација за дојаву пожара (не наплаћује се посебно).

<p>2.</p>	<p>1. Периодични двомесечни преглед клапни отпорних према пожару на основу чл. 25. Правилника о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару ("Сл. лист СФРЈ", бр. 35/80)</p> <p>- Целокупан уређај за активирање и аутоматско затварање врата или клапни мора се у употреби контролисати најмање једанпут у два месеца.</p> <p>2. Периодични шестомесечни преглед клапни на основу чл. 66. Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", бр. 38/89 и "Сл.гласник РС", бр. 118/2014)</p> <p>- Клапне се морају чистити зависно од загађености ваздуха који се извлачи из просторија, а најмање једанпут у шест месеци.</p> <p>Периодично испитивање клапни отпорних према пожару се врши у складу са чл. 3. тачка 3. и 9. и чл. 46. Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016).</p>
<p>3.</p>	<p>Услуге поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара и стручно оспособљавање радника обезбеђења, по ефективном-радном сату, по позиву Наручиоца.</p> <p>1. Поправка инсталација и опреме стабилних система за дојаву пожара мора се обавити ако се приликом контроле утврде одступања у раду или неправилности. Поправка инсталација и опреме подразумева замену и уградњу резервних делова/потрошног материјала и довођења опреме у исправно стање.</p> <p>Све врсте поправки врше се по цени ефективног-радионичког сата, а под тим се подразумева време које један извршилац проведе пружајући услугу отклањање недостатака/неправилности, било да се услуга врши у објекту наручиоца било у радионици понуђача-добављача.</p> <p>У цену ефективног-радионичког сата урачунати су трошкови које понуђач има и то: долазак на објект наручиоца, констатација врсте квара и поправка, уградња резервног дела/потрошног материјала. У цену сата није урачуната цена резервних делова и потрошног материјала за поправку, чију вредност понуђач-добављач посебно исказује у рачуну и то по „набавној цени“ и у прилогу достави улазни рачун тог добављача (без ПДВ).</p>
<p>4.</p>	<p>Стручно оспособљавање радника обезбеђења за рад на централи за дојаву пожара.</p> <p>Након спроведене обуке понуђач је у обавези да изда потврду за раднике обезбеђења.</p>

Време одзива за поправку инсталације и опреме

За поправку инсталација и опреме изабрани понуђач је дужан да се одазове на усмени или писмени позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 3 (три) радна дана од дана када је упућен позив, а код интервентних кварова који могу проузроковати велике материјалне штете на имовини и угрозити безбедност људи, **време одзива је одмах** по позиву Наручиоца. За веће кварове рок може да се продужи, али само уз писану сагласност Наручиоца.

По потреби и захтеву Наручиоца предметне услуге ће се обављати и ван радног времена, нерадним данима и празником.

Место извршења услуга, врста опреме и количина опреме

СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И КЛАПНЕ

РБ	Локација	Тип ПП централе	Број јављача	ПП клапне
1	2	3	4	5
4	Магазин Лештане Кружни пут 38, Београд	SECURITON SCP 2020	95	/
1	Филијала центар Б.Д.Стефана 118-120, Београд	SECURITON MCU 211	130	8
2	ПУ Београд Сремска 6, Београд	SECURITON SCP 520	25	/
3	Филијала Земун Главна бр. 30, Земун	SECURITON SCP 2020	120	7
5	Филијала центар Макензијева 53, Београд	SECURITON SCP 520	45	/
		Укупно:	320	15

Наручилац задржава право да за време трајања уговора, измени горе приказану спецификацију у обиму опреме код постојећих, као и нових објекта.

Рок извршења услуга

Рок извршења описан је у техничкој спецификацији, а наручилац задржава право да промени периодично одржавања у складу са важећим прописима који регулишу област заштите од пожара.

Гарантни рок

Понуђени гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци. Понуђени гарантни рок за резервне делове не може бити краћи од гарантног рока произвођача резервног дела.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) ЗА ПАРТИЈУ 1, 2 И 3

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује:

- 5.1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ за правно лице	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Доказ за предузетнике	Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из другог одговарајућег регистра

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре или су уписани у Регистар понуђача не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници АПР.

- 5.1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ за правно лице	<p>1) Извод из казнене евиденције ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.</p> <p>Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.</p> <p>2) За кривична дела организованог криминала – извод из казнене евиденције ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ.</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, за законског заступника понуђача да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p>
----------------------	--

Доказ за предузетнике и за физичка лица	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

5.1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

Доказ за правно лице	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ за предузетнике	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ за физичка лица	- Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе - Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

Напомена: Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води АПР не морају да доставе овај доказ јер је јавно доступан на интернет страници АПР-а.

5.1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. Закона).

Доказ за правно лице	Попуњена и потписана Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације (Образац који чини саставни део понуде).
Доказ за предузетнике	
Доказ за физичка лица	

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ЗА ПАРТИЈУ 1

5.1.5. Да понуђач поседује важећу дозволу Министарства унутрашњих послова Републике Србије за обављање предметних послова.

Доказ за правно лице	Важеће Решење Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације којим се потврђује да понуђач испуњава услове за обављање послова контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара и контролисања мобилних уређаја за гашење пожара.
-----------------------------	---

ЗА ПАРТИЈУ 2 и 3

5.1.5. Да понуђач поседује важећу дозволу Министарства унутрашњих послова Републике Србије за обављање предметних послова.

Доказ за правно лице	Важеће Решење Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације којим се потврђује да понуђач испуњава услове за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и контролисања инсталација и уређаја за одвођење дима и топлоте.
-----------------------------	--

ЗА ПАРТИЈУ 2

5.1.6. Да понуђач поседује лиценцу за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења.

Доказ за правно лице	Важећа Лиценца издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
-----------------------------	--

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Закона, сходно члану 78. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

5.2.1. Пословни капацитет:

ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуђач треба да буде овлашћен за сервисирање постојећих „LaborStrauss” система за дојаву пожара од стране произвођача опреме.

Доказ за правно лице:	- Уговор, потврда или сертификат издат од стране произвођача опреме којим се доказује да је понуђач овлашћен за сервисирање „LaborStrauss” безбедносних система, са преводом на српски језик оверен од стране судског тумача.
------------------------------	---

ЗА ПАРТИЈУ 3

Понуђач треба да буде овлашћен за сервисирање постојећих „Securiton” система за дојаву пожара од стране произвођача опреме.

Доказ за правно лице:	- Уговор, потврда или сертификат издат од стране произвођача опреме којим се доказује да је понуђач овлашћен за сервисирање „Securiton“ безбедносних система, са преводом на српски језик оверен од стране судског тумача.
------------------------------	--

5.2.2. Технички капацитет:

ЗА ПАРТИЈУ 1, 2 и 3

Да понуђач поседује важећи сертификат Акредитационог тела Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке и то:

- а) важећи Сертификат о акредитацији за обављање послова испитивања по стандарду SRPS ISO/IEC 17020 или SRPS ISO/IEC 17025;
- б) важећи Обим акредитације.

Доказ за правно лице:	-фотокопија важећег Сертификата о акредитацији да је понуђач компетентан за обављање послова испитивања по стандарду SRPS ISO/IEC 17020 или SRPS ISO/IEC 17025, додељеног од Акредитационог тела Србије, - фотокопија важећег обим акредитације издат од стране Акредитационог тела Србије.
------------------------------	--

5.2.3. Кадровски капацитет:

ЗА ПАРТИЈУ 1,2 и 3

Понуђач до дана достављања понуда треба да има 2 (два) запослена лица са Уверењем МУП-а о положеном стручном испиту из области заштите од пожара. *Под појмом запослена лица код Понуђача, подразумевају се сва лица која су у радном односу код понуђача као и лица које је понуђач радно ангажовао по основу уговора о повременим и привременим пословима и уговора о делу.*

Доказ:	-Уверења МУП-а о положеном стручном испиту из области заштите од пожара за одговарајућа лица; -Одговарајући М образац или други одговарајући образац за одговарајућа лица, који пружа доказ о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање; - Уговор о радном ангажовању или уговор о ангажовању по другом основу за одговарајућа лица.
---------------	---

ЗА ПАРТИЈУ 2 и 3

Понуђач до дана достављања понуда треба да има најмање по једног запосленог дипломираног инжењера који поседује следеће лиценце:

Б2 - Лиценца за пројектовање и извођење инсталација за дојаву пожара и

Б6 - Лиценца за пројектовање и извођење инсталација за одвођење дима и топлоте (потребно је да понуђач поседује обе лиценце).

Доказ:	<ul style="list-style-type: none">-фотокопије претходно поменутих лиценци за одговарајућа лица;-Одговарајући М образац или други одговарајући образац за одговарајућа лица, који пружа доказ о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање;- Уговор о радном ангажовању или уговор о ангажовању по другом основу за одговарајућа лица.
---------------	---

ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуђач до дана достављања понуда треба да има најмање 1 (једно) запослено лице са уверењем (сертификатом) произвођача опреме „LaborStrauss” о завршеној обуци за рад са њиховим системима за дојаву пожара.

Доказ:	<ul style="list-style-type: none">- фотокопију сертификата произвођача опреме о завршеној обуци за рад са „LaborStrauss” системом за дојаву пожара за одговарајућа лица;-Одговарајући М образац или други одговарајући образац за наведена запослена лица, који пружа доказ о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање;- Уговор о радном ангажовању или уговор о ангажовању по другом основу за одговарајућа лица.
---------------	--

ЗА ПАРТИЈУ 3

Понуђач до дана достављања понуда треба да има најмање 1 (једно) запослено лице са уверењем (сертификатом) произвођача опреме „Securiton“ о завршеној обуци за рад са „SecuriPro“ и „SecuriFire“ системима за дојаву пожара.

Доказ:	<ul style="list-style-type: none">- фотокопију сертификата произвођача опреме о завршеној обуци за рад са „SecuriPro“ системом за дојаву пожара и сертификат произвођача опреме о завршеној обуци за рад са „SecuriFire“
---------------	--

	<p>системом за дојаву пожара за одговарајућа лица;</p> <p>-Одговарајући М образац или други одговарајући образац за наведена запослена лица, који пружа доказ о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање;</p> <p>- Уговор о радном ангажовању или уговор о ангажовању по другом основу за одговарајућа лица.</p>
--	--

5.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде закључен између Наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ:	Попуњена и потписана Изјава понуђача
---------------	--------------------------------------

5.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ:	Споразум понуђача
---------------	-------------------

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ЗА ПАРТИЈУ 1

Избор понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“, према следећим елементима критеријума:

Редни број	Елементи критеријума	Број пондера
1	Ц1 -Укупна ЦЕНА редовних прегледа и испитивања	80 пондера
2	Ц2 -Укупна ЦЕНА израде планова евакуације	5 пондера
3	Ц3 - ЦЕНА поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара и постављање знакова упозорења, обавештења и сл., по ефективном - радионичком сату	10 пондера
4	Ц4 - ЦЕНА оспособљавања запослених по ефективном сату	5 пондера
	Укупан број пондера БП (Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4)	100 пондера

Начин примене методологије пондера:

Ц1 – Укупна ЦЕНА редовних прегледа и испитивања 80 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом (укупна цена) редовних прегледа и испитивања добиће 80 пондера, а остале понуде добиће пондере применом доле наведене формуле:

$$\text{Ц1} = \frac{\text{Најнижа понуђена цена}}{\text{Цена из понуде која се рангира}} \times 80$$

Ц2 – Укупна ЦЕНА израде планова евакуације 5 пондера

Понуда са најнижом понуђеном ценом (укупна цена) израде планова евакуације добиће 5 пондера, а остале понуде добиће пондере применом доле наведене формуле:

$$\text{Ц2} = \frac{\text{Најнижа понуђена цена}}{\text{Цена из понуде која се рангира}} \times 5$$

Ц3 – ЦЕНА поправке и одржавања опреме и инсталација за заштиту од пожара и постављање знакова упозорења, обавештења и сл 10 пондера
по ефективном - радионичком сату