



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
**ПОРЕСКА УПРАВА**  
Сектор за материјалне ресурсе  
Регионално одељење за  
материјалне ресурсе Београд  
Број: 300-404-00-00160/2017-Ј1007  
Датум: 13.09.2017. године  
**Београд**

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења Конкурсне документације  
број: 300-404-00-00160/2017-Ј1007 од 05.09.2017. год.

На основу члана 63. став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке услуге - текуће поправке и одржавања справа, уређаја и опреме за гашење пожара, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Београд, са припадајућим организационим јединицама, по партијама, бр. ЈН 20-БГ/2017, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 05.09.2017. године, заинтересовано лице у поступку, обратило се Наручиоцу електронском поштом дана 11.09.2017. године, за давање појашњења на следећа питања:

„У конкурсној документацији, у отвореном поступку за јавну набавку услуге, текуће поправке и одржавања справа, уређаја и опреме за гашење пожара по партијама, ЈН бр. 20-БГ, у делу 2.2. Технички капацитет за партију 1 (страна 10 конкурсне документације) стоји да до отварања понуда понуђач поседује акредитовану лабораторију за испитивање из области ЗОПа (сертификат SRP ISO/IEC 17025:2006).

Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара, и инсталација посебним системом (службени гласник 52/2015 и 59/2016) који је ступио на снагу 29.06.2017. године и он третира контролно тело за контролу уређаја из области Заштите од пожара, а не акредитовану лабораторију како стоји у конкурсној документацији.

МУП је својим дописом продужио валидност својих решења до 29.06.2018. године оним правним лицима која су до 29.06.2017. предали валидну документацију Акредитованом телу Србије за акредитацију контролног тела.

Обзиром да је овим правилником донета измена закона, постављамо питање због се тражи акредитована лабораторија, ако је она законски промењена Правилником који каже да мора постојати контролно тело односно правно лице које поседује потврду од АТЦ а да су ушли у поступак Акредитације па с тим у вези није потребан стандард ISO/IEC 1706:2006 SRP већ стандард ISO/IEC 17020:2012.“

**Наручилац даје појашњење на напред наведена питања:**

Наручилац је предвидео тражени сертификат за Партију 1, као додатни услов за технички капацитет, на основу важећих законских прописа и у складу са тим прихватиће само сертификат SRP ISO/IEC 17025:2006.

Комисија у саставу:

- 1.
- 2.
- 3.