



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 300-404-01-00151/2018-K0129
Датум: 24.08.2018. године
Београд

Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације
број: 300-404-01-00151/2018-K0129 од 24.08.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке Радови – Радови на капиталном одржавању зграде (замена фасадне столарије) филијале Чукарица, Шумадијски трг ба, Београд, за потребе Пореске управе, РО за материјалне ресурсе Београд, ЈН 300/14/2018, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 23.08.2018. године, учесник у поступку, обратио се, електронском поштом-дописом од 23.08. 2018.године наручиоцу, за давање појашњења на следеће питање:

„Захтев за појашњење конкурсне документације – Јавна набавка 300/14/2018 – Радови на капиталном одржавању зграде (замена фасадне столарије), филијале Чукарица. Шумадијски трг ба Београд.

Сходно члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из конкурсне документације тражимо додатне информације и појашњења у поступку предметне јавне набавке, према следећем:

Како сте у Предмеру радова прописали да је потребно прозоре израдити од ПВЦ шестокоморних профила, да ли ће Наручилац прихватити ПВЦ профиле који имају пет комора у крилу и шест комора у штоку?

Напомињем да добијени резултати за елементе са наведеним ПВЦ профилем задовољавају све тражене карактеристике у погледу термике, звука, пропустљивости ваздуха и воде, као и у погледу захтеваних вредности за сам профил“.

Наручилац даје појашњење на напред наведено питање:

Наручилац прихвата пвц профиле који имају пет комора у крилу и шест комора у штоку будући да задовољавају све тражене карактеристике у погледу термике, звука, пропустљивости ваздуха и воде.

Комисија:

Заменик члана: ДРАГАН РАДОЈИЧИЋ,

Члан : ДРАГАН СМИЉАНИЋ,

Члан : БОЈАНА ДОСТИЋ,