



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-00545/2015-I0120
Датум: 14.12.2015. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку број: ЈН 66/2015

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке услуге: преглед, испитивање и услуге везане за исправно функционисање громобранских инсталација и отпорности система уземљења у објектима Пореске управе, Централе у Београду, број: ЈН 66/2015, покренуте у отвореном поступку јавне набавке, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27.11.2015. године, заинтересовано лице је 11.12.2015. године електронским путем затражило од Наручиоца појашњења у вези са припремањем понуде и то:

1) Питање: „Да ли фирма која буде вршила контролисање громобранских инсталација, треба да има важећи сертификат за обављање послова контролисања громобрамских инсталација?“

Одговор: Фирма која буде вршила контролисање громобранских инсталација не мора да има важећи сертификат за обављање послова контролисања громобрамских инсталација, а под под важећим сертификатом Наручилац подразумева сертификат о аккредитацији.

2) Питање: „Да ли треба доставити сертификат о стапању мерног инструмента?“

Одговор: Наручилац је у тачки 2) на страни 4/37 конкурсне документације описао да понуђач-добављач о извршеном прегледу и испитивању громобранских инсталација и система уземљења доставља стручни налаз уз који прилаже копију лиценце одговорног лица које је потписало стручни налаз и копију уверења/потврде о исправности инструмента.

За Наручиоца је прихватљив било који назив документа (уверење, потврда, стапање мерног инструмента...) а који доказује да је инструмент (мерило) исправан.

3) Питање: „Да ли лице које изводи радове на замени опреме на стубићу за изјединачавање потенцијала (који служи за уземљење аутоцистерне приликом претакања горива за потребе дизел-агрегата) треба да има важећи сертификат за уградњу опреме у противексплозивној зони?“

Одговор: Предмет ове јавне набавке који се тиче отпорности система уземљења подразумева само преглед и испитивање отпорности система уземљења за одвођење статичког електричитета резервоара за дизел гориво и стубића за изјединачавање потенцијала који служи за уземљење аутоцистерне приликом претакања горива за

потребе дизел-електричног агрегата, а не подразумева замену опреме на стубићу за изјединачавање потенцијала.

Уколико се укаже потреба за заменом опреме на стубићу, Наручилац ће извршити отклањање недостатака.

4) **Питање:** „Да ли постоји спецификација опреме која треба да се замени на громобранској инсталацији (у обрасцу понуден је само ефективни сат рада)?“

Одговор: Спецификација опреме која треба да се замени на громобранскиј инсталацији не постоји већ ће се иста мењати у зависности од резултата прегледа и испитивања предметних услуга.

Додатна појашњења у вези припремања конкурсне документације Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на свом сајту www.purs.gov.rs

Комисија:

Јиљана Бијелић Јиљана Бијелић
Виолета Пејкић Виолета Пејкић
Миодраг Бабић Миодраг Бабић