



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Комисија за јавну набавку
Број: 200-404-01-00073/2013-Д2006
Датум: 16.10.2013. године
Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе Филијала Кикинда, у отвореном поступку

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе Филијала Кикинда, у отвореном поступку

Питање бр. 1:

У техничкој спецификацији ЈН 22/2013 (Кикинда) се два пута тражи израда пројекта изведеног стања. Да ли је то грешка или желите да два пута понудимо израду пројекта?

Одговор:

У техничкој спецификацији на страни 34 од 34 конкурсне документације грешком је унет редни број 16. Израда Пројекта изведеног стања у четити примерка. Пројекат изверденог стања потребно је израдити само једном у четири примерка.

Питање бр. 2:

Због чега је мењана спецификација опреме (опис) која је пројектована и која је била у претходно расписаном тендери? Пројектовани детектор је имао интегрисани изолатор петље (са подножјем) а сада се тражи подножје са изолатором и без изолатора (лошије решење)?

Одговор:

Претходно расписани тендер је посебан поступак јавне набавке у односу на ову јавну набавку тако да наручилац није био у обавези да користи исту спецификацију опреме.

Питање бр. 3:

Да ли су наведене измене у складу са пројектованом документацијом или не???

Одговор:

Све наведене измене су у складу са пројектном документацијом, такође је дата сагласност МУП-а да су пројектом предвиђене мере заштите од пожара и да је пројекат урађен у складу са важећим законским прописима.

Питање бр. 4:

Да ли ће извођач бити одговоран ако систем не прође технички пријем, а радове изведе у складу са пројектом?

Одговор:

На наведени пројекат добијена је сагласност МУП-а да су пројектом предвиђене мере заштите од пожара и да је пројекат урађен у складу са важећим законским прописима, те уколико су сви радови изведени у складу са пројектном документацијом извођач не може бити одговоран ако систем не прође технички пријем.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија - Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

