



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Комисија за јавну набавку
Број: 200-404-01-00157/2017-Ј2008
Дана: 22.01.2018. године
НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга текућег одржавања и поправки клима уређаја, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга текућег одржавања и поправки клима уређаја, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, ЈН 200/13/2017.

1. Питање: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка услуга – текућег одржавања и поправке клима уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, број: ЈН 200/13/2017. Молимо да нам дате додатна појашњења конкурсне документације:
Којег капацитета су централни системи и колико унутрашњих јединица има?

Одговор:

У Пореској управи, Филијали Нови Сад 1, у Новом Саду, улица Модене 7, постоје две централне климе и то централна клима VRV DAIKIN, која се састоји од 4 спољашње јединице, капацитета RHAQ24P, RH4Q28PA, FXFQ1059, FXFQ1059 и 29 унутрашњих јединица и централне климе CIAT која има каналске отворе.

У Бечеју постоје две централне климе. Једна се налази у подрумском простору, а друга се налази у две кацеларије произвођача је EDPAC modele CYXC; compresor 1 18.6; LRA 7,6, KW 12,5; FLA 4,6; AMPS 19,0 TOTAL FLA 44,10.

Филијала Стара Пазова користи централну климу са 16 унутрашњих јединица.

У Суботици се налази мултисистем клима, модел LG FH56AH U33, са 3 спољашње јединице на крову и 15 унутрашњих јединица, по собама, капацитет хлађења/грејања сваке од 3 спољашње јединице је по јединици – 18520/18750W, 15930/16150kcal/h, 63200/64000Btu/h и централну климу FUJITSU, произвођач KAWASAKI, Airconditioner ARY90TLC3, са 2 спољашње јединице, капацитет хлађења/грејања по јединици 25/28kw.

2. Питање: На страни 5. Конкурсне документације сте навели да се накнада за пружену услугу утврђује на основу броја часова и трошкова изласка на терен а на страни 6. да понуђач нема право на надокнаду трошкова. Шта је од тога тачно?

Одговор:

Приликом израде Конкурсне документације, на страни 5, грешком је наведено да се накнада за пружену услугу утврђује на основу броја часова и трошкова изласка на терен, уместо

само на основу броја часова. Наводи из Конкурсне документације, страна 6, да понуђач нема право на надокнаду трошкова су тачни.

3. **Питање:** Да ли су сви клима уређаји редовно сервисирани сваке године и ако јесу колико пута годишње се ради редован сервис?


Одговор: Клима уређаји се сервисирају једном годишње, стим да у 2017. години није вршен редован сервис.

4. **Питање:** Како се утврђује цена дефектаже квара, ако је потребно, пре достављања понуде?


Одговор: Не постоји могућност дефектаже квара пре достављања понуде. Понуда се доставља на основу писаног налога за рад у ком се квар ближе описује и који издаје организациона јединица Пореске управе у којој је квар.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатне информације или појашњења **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.**

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

Комисија за јавну набавку


Александар Тодорчески


Катарина Стефановић


Наташа Радовић